




**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

87-300 Brodnica, ul. Żwirki i Wigury 1 e-mail: psse.brodnica@pis.gov.pl
www.pssebrodnica.pl
tel./ fax (56) 69 74 974, (56) 49 84 447, (56) 69 74 874

N.HK-5211-17-6/10748/20

Brodnica, dnia 28.10.2020 r.



**Zakład Usług Komunalnych
ul. Główna 28
87-330 Jabłonowo Pomorskie**

O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Góralach, gm. Jabłonowo Pomorskie.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	46/N/HK/20	01.09.2020r.	Górale 13A, gm. Jabłonowo Pom- sklep spożywczy p. Motycka- kran na zapleczu	283/N/HK/2020
2.	828/2020	13.10.2020r.	Górale 13A, gm. Jabłonowo Pom- sklep spożywczy p. Motycka- kran na zapleczu	559/2020
3.	853/2020	19.10.2020r.	Górale 13A, gm. Jabłonowo Pom- sklep spożywczy p. Motycka- kran na zapleczu	579/2020
4.	8242/WB/10/2020	14.10.2020r.	Konojady 1, gm. Jabłonowo Pom. – sklep spożywczy, kran na zapleczu	8242/2020
3.	8241/WB/10/2020	14.10.2020r.	Górale, gm. Jabłonowo Pom. – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona	8241/2020

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Góralach, gm. Jabłonowo Pomorskie.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Góralach przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 01.09.2020 r. pobrali próbkę wody z monitoringowego punktu poboru próbek wody, z sieci wodociągowej w sklepie spożywczym w Góralach 11A, gm. Jabłonowo Pomorskie. Badania próbek wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A, tj. oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22° C po 72 godz. w 1 ml wody. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną właściwą. W tej próbce wody stwierdzono zwiększoną mętność wody. Badania kontrolne przeprowadzone po podjętych działaniach naprawczych wykazały właściwą jakość wody w zakresie wcześniej kwestionowanych parametrów.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w IV kwartale 2020 r. zgodnie z harmonogramem badań wewnętrznych jakości wody pobrano 2 próbki wody z punktów zgodności: w stacji uzdatniania wody w Góralach, gm. Jabłonowo Pomorskie oraz sklepie spożywczym w Konojadach, gm. Jabłonowo Pomorskie do badań w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonowego. Jakość ww. próbek wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Badania wykazały, że pobrane próbki wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Góralach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody i systematycznego, niezwłocznego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy

Danuta Kowalkowska-Szramka
mgr biologii higienista epidemiolog

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.
2. PSSE Sekcja N.HŻ, N.HD w/m