

GKA 341-I-1/09  
Jabłonowo Pomorskie, 2009-03-02

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKA 341-I-1/09. Nazwa zadania:  
Zakup z dostawą kruszywa do budowy dróg gminnych

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Jakim normom winno odpowiadać kruszywo - SIWZ tego nie podaje?

Odpowiedź: Kruszywo powinno odpowiadać PN-B-11111 i PN-B-11112 określonej dla klasy conajmniej II - dla podbudowy zasadniczej

2. Czy zamiast pospółki 0-63, może być kruszywo wapienne 0-63?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę pospółki na kruszywo wapienne ponieważ pospółka będzie zastosowana jako warstwa odsączająca

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Z up. BURMISTRZA

Jędrzej Bucharski  
Zastępca Burmistrza

Kierownik Zamawiającego