

GKA 341-II-1/-09

Jabłonowo Pomorskie, 2009-03-04

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKA 341-II-1/-09. Nazwa zadania: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Szczepanki

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. w.p. X SIWZ nie ma uwag dotyczących przygotowania wysyłki oferty, nie ma wytycznych dotyczących koperty (lub kopert)
odp. Zamawiający nie przewiduje szczególnych warunków przygotowania oferty ponad to co zawiera pkt X SIWZ.
2. Proszę o potwierdzenie, że oferta nie wymaga załączenia kosztorysów ofertowych.
odp. Wykonawca w celu wypełnienia formularza cenowego powinien wykonać kosztorysy ofertowe, które będą podstawą do wpisania cen za poszczególne rodzaje robót a kosztorysy załączyć do oferty.
3. Proszę o podanie parametrów wody surowej .
odp. W załączeniu przedstawiamy sprawozdania z badań wody nr 4571/2008, 4572/2008 ze studni nr 2 i 3 , które zostały przyjęte do projektowania.
4. Proszę o podanie rzeczywistej, oczekiwanej wydajności SUW.
odp. Zgodnie z dokumentacją przepustowość stacji 100 m³/h.
5. Z załączonych w witrynie internetowej kosztorysów, kosztorysem "pełnym" tj. zawierającym tekst jest tylko kosztorys branży elektrycznej, dwa pozostałe (branża budowlana i sanitarna) są prawdopodobnie obarczone wadą instacyjną - poza stroną tytułową nie zawierają tekstu.
odp. Strona internetowa zawiera przedmiar robót budowlanych i instalacyjnych w załączniku XLS z 27.02.2009 roku

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Z up. BURMISTRZA
Maria Piontek
Inspektor