

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 4572/2008z dnia 2008-10-17

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: **ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
GŁÓWNA 28
87-330 JABŁONOWO POMORSKIE**
2. Punkt poboru: **woda surowa - studnia nr 3**
3. Badany obiekt: **Próbka Woda**
4. Data poboru / dostarczenia: **2008-10-09 / 2008-10-09**
5. Data zakończenia badania: **2008-10-17**
6. Zlecenie nr: **1489/10/2008**
7. Kod próbki: **4572/W/10/2008**
8. Próbobiorca: **Zleceniodawca**

Lp.	Badany parametr/wskaźnik	Metody badawcza	Jedn miary	Wynik badania	Niepewność ^{1/}		DZW ^{2/}	Badanie ^{3/}
1	Ołów	wg laboratoryjne badanie	mgPb/l	<0,025	-	-	-	N
2	Kadm	PN-81/C-04560/03	mgCd/l	<0,003	-	-	-	N
3	Zapach	PN-72 C-04557	akceptowalny	nieakceptowaln	-	-	-	N
4	Barwa	PN-EN ISO 7887:2002	mgPt/l	15	-	15	15	A
5	Mętność	PN-EN ISO 7072:2003	NTU	32	±	0,48	1	A
6	Odczyn pH	PN-90/C04540/01	pH	7,1	±	0,07	6,5-9,5	A
7	Amoniak	PN-C-04576/04:1994	mgNH4/l	0,54	±	0,05	0,50	A
8	Azotyny	PN-EN 26777:1999	mgNO2/l	0,026	±	0,001	0,50	A
9	Azotany	PN-82/C-04576/08	mgNO3/l	0,22	±	0,006	50	A
10	Żelazo	PN-ISO 6332:2001	mgFe/l	5,10	±	0,36	0,200	A
11	Mangan	PN-92/C-04590/02	mgMn/l	0,19	±	0,01	0,050	A
12	Twardość ogólna	PN-ISO 6059:2007	mgCaCO3/l	339	±	4,41	-	A
13	Przewodność el. wł. w 25°C	PN-EN 27888:1999	µS/cm	734	±	195	2500	A

Zatwierdził Koordynator PB F/Ch: *E. Godzińska*

Objaśnienia:

^{1/} Dla badań fizyko-chemicznych oszacowano niepewność wyniku badania/pomiaru dla k=2 i prawdopodobieństwa 95%-wg

Instrukcji Ogólnej PL-IO-14

^{2/} DZW- Dopuszczalne Zakresy Wartości wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417)

^{3/} Badanie/pobór próbki : A- akredytowane/y; N – nieakredytowane/y.

Oświadczenie:

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

3. Klient ma prawo złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań

Ogólna liczba stron Sprawozdania z badań: 1.

Rozdzielnik:

1. Zleceniodawca 1 egz

2. a/a.

Kierownik Laboratorium:

[Signature]
Kierownik Laboratorium

KONIEC

[Signature]
mgr inż. ...