



Instalację elektryczną wykonać w rurkach elektroinstalacyjnych RL22 mocowanych na uchwytych do konstrukcji drewnianej. Stosować osprzęt instalacyjny n/t IP 65. Oprawy oświetleniowe świetłówkowe 2 x 36 W IP 65. Sterowanie oświetleniem łącznikiem krzywkowym ŁK z pokrętłem blokowanym kluczem.

|  |  |                            |                       |
|--|--|----------------------------|-----------------------|
| UWAGA: WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. OPIOWANIE, ROPOWIŻCZANIE I UODSTĘPIANIE OSOBOM TRZECIM WYKONANIE JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA SĄ ZABRONIONE. (PL) 24/1994, PUL. 33, WŁ. 115-119 | NADWA I ADRES INWESTYCJI:<br><b>TARGOWISKO MIEJSKIE<br/>W JABŁONOWIE POMORSKIM</b>   |                            |                       |
|  | INWESTOR: <b>URZĄD MIASTA I GMINY W JABŁONOWIE POMORSKIM</b><br>ul. Główna 2B<br>87-330 Jabłonowa Pomorskie  |                            |                       |
|  | BIURO PROJEKTOWE:<br><b>PERFEKT NIERUCHOMOŚCI</b><br>Zdzisław Brądkiewicz<br>Warszawski PERFEKT<br>ul. Ogrodowa 12<br>87-300 Brodki<br>Tel: (0-58) 494 10 91<br>Fax: (0-58) 887 15 59<br>e-mail: zhp@perfektbiuro.pl |                            |                       |
|  | IMIE I NAZWISKO<br>NR UPR.<br>PODPIS:  |                            |                       |
|  | ARCHITEKT:   | mgr inż. arch. Anna Szulc  | UAN-IV/8346/126/TO/88 |
|  | PROJEKTANT:  | dr inż. Iwona Brądkiewicz  |                       |
|  | KONSTRUKTOR:   | mgr inż. Paweł Zaniecki    | KUP/0609/POO/09       |
|  | KONTROLER (SPRAWDZAJĄCY):  | mgr inż. Marcin Malinowski | KUP/0681/POO/09       |
|  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE:  | inż. Bartłomiej Piasecki   |                       |
|  | FAZA: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b> elektroenergetyczny   |                            |                       |
| KRAJNA: <b>ARCHITEKTURA</b> KUP/0158/POO/10  |  |                            |                       |
| NAZWA RYSUNKU: <b>Instalacje elektryczne wiat handlowych</b>   |  |                            |                       |
| SKALA: <b>1:50</b>   |  |                            |                       |
| NR RYS.: <b>E4</b>   |  |                            |                       |