

OZNACZENIA URZĄDZEŃ I ARMATURY KOTŁOWNI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUKU GÓRALSKIM

Tabela 1

Oznaczenia	Nazwa wyrobu	J.m.	Ilość
1	Kocioł grzewczy typu Galmet EKO GT-KWP z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek o mocy nom. Q=25kW z nadmuchem	kpl.	1
2	Sterownik kotła typu Expert obsługujący: - nadmuch kotła, - podajnik ślimakowy, - pompę instalacji c.o., - pompę podgrzewu c.w., - pompę cyrkulacyjną, - zabezpieczenie przed wychłodzeniem podgrzewacza wody przez zbyt chłodny kocioł,	kpl.	1
3	Naczynie wzbiornicze systemu otwartego typu A, Vu=14,7dm ³ , Vc=20dm ³	kpl.	1
4	Pompa obiegowa c.o. typu Alpha2 25-60, 230V	szt.	1
5	Filtr siatkowy dn 25, PN10, T 120°C	szt.	1
6	Zawór zwrotny, dn 25	szt.	1
7	Zawór odcinający kulowy PN10, T 120°, dn 25	szt.	2
8	Zawór kulowy ze złączką do węża PN10, T 120°, dn 15	szt.	1
9	Odpowietrznik automatyczny dn15 z zaworem stopowym	szt.	4
10	Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA 291NF dn 15	szt.	1
11	Zawór czerpalny ze złączką do węża dn 15	szt.	1
12	Zawór odcinający kulowy mufowy PN 10, T 120°, dn 15	szt.	1
13	Zlew stalowy emaliowany	szt.	1
TP	Termomanometr śr. 80mm, tylny, 0÷120 °C/0,25MPa	szt.	1
M	Manometr śr. 100mm, 0÷0,06MPa	szt.	1