

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu:	Elektryczna
Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DZIAŁEK 55/1 ORAZ 65 W M. PIECEWO - ZASILANIE ELEKTRYCZNE PRZEPOMPOWNI NR 1
Adres:	obręb Piecewo, dz. nr 55/1; 65 gm. Jabłonowo Pom.
Inwestor:	Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Adres:	ul. Główna 28 87-330 87-330 Jabłonowo Pomorskie
Wykonawca:	
Adres:	
Sporządził:	Zbigniew Elminowski
Sprawdził:	
Data opracowania	Wrzesień 2015

Przedmiar

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-01 0701-0201	Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. 4	m m	 4,00	4,00
2	KNR 5-10 0301-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 8	m m	 8,00	8,00
3	KNR 5-10 0303-0100	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 4	m m	 4,00	4,00
4	KNNR 5 0713- 0100	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 4	m m	 4,00	4,00
5	KNR 2-01 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. 4	m m	 4,00	4,00
6	KNNR 5 0714- 0100	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania 6	m m	 6,00	6,00
7	KNNR 5 1203- 0300	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce 10	szt. szt.	 10,00	10,00
8	KNNR 5 1203- 0600	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce 2	szt. szt.	 2,00	2,00
9	KNR 5-10 0809-0200	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopach o głębokości 0,60 m. Grunt kategorii III 20	m m	 20,00	20,00
10	KNR 5-10 0809-1100	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych. Grunt kategorii III 1	szt. szt.	 1,00	1,00
11	KNP 18-13 1327-0102	BADANIA LINII kablowej do 1 kV 4-żyłowe 1	odcinek odcinek	 1,00	1,00
12	KNR 13-06 1023-0100	Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub dodatkowego 1	szt. szt.	 1,00	1,00